

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00696/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКВУЛ" (ООО "РОКВУЛ"). Место нахождения: Московская область, город Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, Россия, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165053057311. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5012093506. Телефон: +74957777979. Адрес электронной почты: oksana.andreychenko@rockwool.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКВУЛ-СЕВЕР" (ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР"). Место нахождения: Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг. Адрес юридического лица: 188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Промышленная, дом 3, корпус 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1034700889520. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4704052309.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели звукопоглощающие из каменной ваты с акустическим флисом для подвесных потолков торговой марки ROCKFON, марок: LILIA (плотность 90 кг/м³ ±10%, толщина 15 мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%), LILIA 12 (плотность 110 кг/м³ ±10%, толщина 12 мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%), выпускаемые по ТУ 5762-052-45757203-21 «Звукопоглощающие панели ROCKFON из каменной ваты для подвесных потолков и стен». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 8745/РС, 8746/РС от 22.02.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4991-АОП от 17.02.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1);
ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1);
ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: крытые помещения с защитой продукции от внешних осадков. Срок хранения - не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.02.2022 по 23.02.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)