



Общество с ограниченной ответственностью
Нижегородский Кабельный Завод
«Электрокабель НН»
607675 Нижегородская область
Кстовский район с. Безводное
Тел/факс (83145) 5-76-32, 5-76-28
www.nkz-nn.ru
ОГРН 1025201991264
ОКПО/ОКАТО 55085101/22237000000
ИНН/КПП 5250026064/525001001

52 № 23.03.16.

Вся продукция ООО НКЗ «Электрокабель НН» имеет сертификаты соответствия ТРТС (технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования») с проверкой на пожарные требования по ГОСТ 31565-2012 для кабельной продукции прокладываемой в зданиях и сооружениях, с предъявленными требованиями пожарной безопасности к ней.

Согласно п.1 статьи 1 и перечня низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», кабельная продукция, предназначенная для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока, для прокладки в зданиях и сооружениях, подлежат подтверждению соответствия в форме сертификации на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

В соответствии с п. 2 статьи 53 Договора о Евразийском таможенном союзе от 29.05.2014 (с изменениями на 8 мая 2015 года, в редакции, действующей с 1 октября 2015 года) государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента Союза, на своей территории без предъявления дополнительных требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия.

Требованиям пожарной безопасности, подтверждается в форме обязательного подтверждения соответствия продукция на напряжение свыше, указанного в ТР ТС (на номинальное напряжение от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока) при условии соблюдения ТР ФЗ-123 в части выполнения требований ГОСТ 31565-2012 по области применения и предъявленным

Генеральный директор



Журин С.Л.

Исполнитель
Главный технолог
Писарев А.Н.
Тел: (83145) 5-76-32